

財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
 檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
 傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF109H10002-H02-1

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
 業 別：*
 採樣位置：管理員宿舍飲水機
 樣品名稱：飲用水
 採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
 採樣時間：109 年10 月05 日08 時45 分
 至：109 年10 月05 日08 時49 分
 收樣時間：109 年10 月05 日16 時05 分
 報告日期：109 年10 月14 日
 聯絡人：吳 遵 文

是否 經 許可	樣品編號	H10910026	單位	檢驗方法	備註
	檢測項目	檢測值			
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白				

備註：


- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會
 負 責 人：吳遵文
 檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
 檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
 傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF109H10002-H02-2

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
 業 別：*
 採樣位置：科員宿舍飲水機
 樣品名稱：飲用水
 採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
 採樣時間：109 年10 月05 日08 時51 分
 至：109 年10 月05 日08 時55 分
 收樣時間：109 年10 月05 日16 時05 分
 報告日期：109 年10 月14 日
 聯絡人：吳 遵 文

是否 經 許可	樣品編號	H10910027	單位	檢驗方法	備註
	檢測項目	檢測值			
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
 檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
 傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF109H10002-H02-3

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
 業別：*
 採樣位置：戒護科飲水機
 樣品名稱：飲用水
 採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
 採樣時間：109 年10 月05 日09 時12 分
 至：109 年10 月05 日09 時16 分
 收樣時間：109 年10 月05 日16 時05 分
 報告日期：109 年10 月14 日
 聯絡人：吳 遵 文

是否 經 許可	樣品編號	H10910028	單位	檢驗方法	備註
	檢測項目	檢測值			
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白				

備註：


- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會
 負責人：吳遵文
 檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文 1/4



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
 檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
 傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF109H10002-H02-4

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
 業別：*
 採樣位置：六工水龍頭出水口
 樣品名稱：地下水(處理後)
 採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
 採樣時間：109年10月05日09時19分
 至：109年10月05日09時37分
 收樣時間：109年10月05日16時05分
 報告日期：109年10月14日
 聯絡人：吳遵文

是否 經 許可	樣品編號	H10910029	單位	檢驗方法	備註
	檢測項目	檢測值			
*	大腸桿菌群	17	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*	總菌落數	5.7×10^2	CFU/mL	NIEA E204.55B	
*	氫離子濃度指數	7.3	-	NIEA W424.53A	於28.7°C下測得
*	濁度	<1.0(0.20)	NTU	NIEA W219.52C	
*	自由有效餘氯	ND	mg/L	NIEA W408.51A	MDL=0.055 mg/L
	以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；而括弧內所表示之數值為實際分析檢驗值；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
 檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
 傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF109H10002-H02-5

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
 業 別：*
 採樣位置：炊場水龍頭出水口
 樣品名稱：自來水
 採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
 採樣時間：109 年10 月05 日09 時40 分
 至：109 年10 月05 日09 時54 分
 收樣時間：109 年10 月05 日16 時05 分
 報告日期：109 年10 月14 日
 聯絡人：吳 遵 文

是否 經 許可	樣品編號	H10910030	單位	檢驗方法	備註
	檢測項目	檢測值			
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*	總菌落數	7	CFU/mL	NIEA E204.55B	
*	自由有效餘氯	0.41	mg/L	NIEA W408.51A	
	以下空白				

備註：


- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗項目有標示“*”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 3.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會
 負責人：吳遵文
 檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳 遵 文 2/14



Quick.品質
創新.信賴.專業

::

用水宣導

用水須知

>

延管及接水補助

漏水(無水)檢查、預防及處理

飲水思源

節約用水

用戶用水設備

宣導影片

>

平均水質

>

::

平均水質

林內淨水場(Linnei)雲林縣林內鄉烏麻村長源180號

發布日期：2020/10/12

英文：Linnei

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
自由有效餘氯(mg/L)	0.65	0.2-1.0
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
總鹼度(mg/L)	122	-
pH值(-)	7.9	6.0-8.5

項目(Check Item)	測值(Measured value)	最大限值(Maximum Limit)
氯鹽(mg/L)	7.21	250
硫酸鹽(mg/L)	101	250
氟鹽(mg/L)	0.11	0.8
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.82	10
總溶解固體量(mg/L)	332	500
總硬度(mg/L)	207	300
鐵(mg/L)	ND	0.3
錳(mg/L)	ND	0.05
總菌落數(CFU/mL)	<1	100
大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	6
糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	-
鋁(mg/L)	0.0371	0.2
鉛(mg/L)	ND	0.01
硒(mg/L)	0.0003	0.01
砷(mg/L)	0.00060	0.01
汞(mg/L)	ND	0.002
鋅(mg/L)	<0.01	5
銀(mg/L)	ND	0.05
銅(mg/L)	ND	1
鉻(mg/L)	ND	0.05
鎳(mg/L)	0.0007	0.07
鎘(mg/L)	ND	0.005
鉍(mg/L)	0.0082	2
銻(mg/L)	0.0002	0.01
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.5
靈丹(mg/L)	ND	0.0002
安殺番(mg/L)	ND	0.003
巴拉刈(mg/L)	ND	0.01

項目(Check Item)	測定値(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
大粒松(mg/L)	ND	0.005
巴拉松(mg/L)	ND	0.02
一品松(mg/L)	ND	0.005
氰鹽(mg/L)	ND	0.05
酚(mg/L)	ND	0.001
達馬松(mg/L)	ND	0.02
丁基拉草(mg/L)	ND	0.02
2,4-地(mg/L)	ND	0.07
納乃得(mg/L)	ND	0.01
滅必蟲(mg/L)	ND	0.02
加保扶(mg/L)	ND	0.02
亞素靈(mg/L)	ND	0.003
溴酸鹽(mg/L)	0.0002	0.01
總三鹵甲烷(mg/L)	0.00761	0.08
三氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
四氯化碳(mg/L)	ND	0.005
1,1,1-三氯乙烷(mg/L)	ND	0.2
1,2-二氯乙烷(mg/L)	ND	0.005
氯乙烯(mg/L)	ND	0.0003
苯(mg/L)	ND	0.005
對-二氯苯(mg/L)	ND	0.075
1,1-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.007
二氯甲烷(mg/L)	ND	0.02
鄰-二氯苯(mg/L)	ND	0.6
甲苯(mg/L)	ND	0.7
二甲苯(mg/L)	ND	0.5
順-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.07
反-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.1
四氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
鹵乙酸類(mg/L)	0.00546	0.06

項目(Check item)

測值(Measured value)

最大限值(Maximum limit)

水質合格否(Y/N)

Y

-

點閱：218 更新時間：2020-10-12 09:24

[回上一頁](#)

::

[資訊安全政策](#) [隱私權宣告](#) [政府資料開放宣告](#) [位置圖](#) 瀏覽人次：41853712



24小時免費服務專線：1910(於台北市之本公司用戶用水諮詢，市話請改撥02-89780837，其他新北市地區市話可直撥1910。

本公司供水轄區未包含台北市、新北市永和、新店全部，汐止、中和、三重部分地區。)

TEL：04-2224-4191 FAX：04-2224-4201 地址：40455 台中市雙十路二段2-1號

營業時間:上午8時-下午5時(中午不休息,除少數偏遠地區營運所中午不收費,詳細請連結 服務據點)

Copyright © 2020 版權所有 最佳瀏覽解析度為1024x768以上。