

財團法人台灣農畜發展基金會 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-4

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
業 別：*
採樣位置：廚房水龍頭出水口
樣品名稱：自來水
樣品特性：液態
檢測目的：定期檢測
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣時間：110年04月06日09時10分
至：110年04月06日09時22分
收樣時間：110年04月06日14時30分
報告日期：110年04月14日
聯絡人：吳遵文

樣品編號	H11004005	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
自由有效餘氯	0.34	mg/L	NIEA W408.51A	
以下空白				

備註：


- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會
負責人：吳遵文
檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文 4/14



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-4

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

業別：*

採樣位置：廚房水龍頭出水口

樣品名稱：自來水

樣品特性：液態

檢測目的：定期檢測

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

採樣方法：-----

採樣時間：110年04月06日09時10分

至：110年04月06日09時22分

收樣時間：110年04月06日14時30分

報告日期：110年04月14日

聯絡人：吳遵文

樣品編號	H11004005	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
總菌落數	<1	CFU/mL	NIEA E204.55B	

備註：

- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-2

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
業 別：*
採樣位置：職員備勤室飲水機
樣品名稱：飲用水
樣品特性：液態
檢測目的：定期檢測
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣時間：110年04月06日08時40分
至：110年04月06日08時43分
收樣時間：110年04月06日14時30分
報告日期：110年04月14日
聯絡人：吳遵文

樣品編號	H11004003	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-5

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
業 別：*
採樣位置：車檢站飲水機
樣品名稱：飲用水
樣品特性：液態
檢測目的：定期檢測
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣時間：110年04月06日09時25分
至：110年04月06日09時28分
收樣時間：110年04月06日14時30分
報告日期：110年04月14日
聯絡人：吳遵文

樣品編號	H11004006	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。



聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406~9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-1

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
業別：*
採樣位置：會議室飲水機
樣品名稱：飲用水
樣品特性：液態
檢測目的：定期檢測
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣時間：110年04月06日08時32分
至：110年04月06日08時35分
收樣時間：110年04月06日14時30分
報告日期：110年04月14日
聯絡人：吳遵文

樣品編號	H11004002	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白				

備註：

- 1.本報告共1頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文 4/14



財團法人台灣農畜發展基金會 附設水質檢驗中心

行政院環境保護署許可環署環檢字第076號
檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號

電話：05-6624406-9
傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-3

受測單位：法務部矯正署雲林監獄
業 別：*
採樣位置：內營繕水龍頭出水口
樣品名稱：地下水
樣品特性：液態
檢測目的：定期檢測
採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣時間：110年04月06日08時48分
至：110年04月06日09時06分
收樣時間：110年04月06日14時30分
報告日期：110年04月14日
聯絡人：吳遵文

樣品編號	H11004004	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
大腸桿菌群	11	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
濁度	<1.0(0.70)	NTU	NIEA W219.52C	
自由有效餘氯	0.06	mg/L	NIEA W408.51A	
氫離子濃度指數	7.8	-	NIEA W424.53A	現場量測 於22.0°C下測得
以下空白				

備註：


- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會
負責人：吳遵文
檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳遵文



財團法人台灣農畜發展基金會

附設水質檢驗中心

檢驗室地址：雲林縣虎尾鎮延平里下南98號
 電話：05-6624406~9

傳真：05-6624405

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：HF110H04001-H01-3

受測單位：法務部矯正署雲林監獄

採樣單位：財團法人台灣農畜發展基金會

業 別：*

採樣方法：-----

採樣位置：內營繕水龍頭出水口

採樣時間：110年04月06日08時48分

樣品名稱：地下水

至：110年04月06日09時06分

樣品特性：液態

收樣時間：110年04月06日14時30分

檢測目的：定期檢測

報告日期：110年04月14日

採樣地點：雲林縣虎尾鎮興南里仁愛新村1號

聯絡人：吳 遵 文

樣品編號	H11004004	單位	檢驗方法	備註
檢測項目	檢測值			
總菌落數	37	CFU/mL	NIEA E204.55B	

備註：

- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度或分析設備所能讀到之最小刻度時，以“<”檢量線最低濃度值或小於分析設備所能讀到之最小刻度表示；若檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
- 3.本報告僅對該樣品負責，未經實驗室同意不得複製，惟全文複製者除外。

聲明書：


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：財團法人台灣農畜發展基金會

負責人：吳遵文

檢驗室主任(簽章)：吳遵文

吳 遵 文



平均水質

林內淨水場(Linnei)雲林縣林內鄉烏麻村長源180號

發布日期：2021/04/09

英文：Linnei

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
自由有效餘氯(mg/L)	0.63	0.2-1.0
濁度(NTU)	0.15	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
總鹼度(mg/L)	126	-
pH值(-)	8.0	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	6.00	250
硫酸鹽(mg/L)	108	250
氟鹽(mg/L)	0.10	0.8
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	<0.01	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.35	10
總溶解固體量(mg/L)	332	500
總硬度(mg/L)	217	300
鐵(mg/L)	0.02	0.3
錳(mg/L)	ND	0.05
總菌落數(CFU/mL)	<1	100
大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	6
糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	-
鋁(mg/L)	0.0557	0.2
鉛(mg/L)	0.0019	0.01
硒(mg/L)	0.0003	0.01
砷(mg/L)	0.00032	0.01
汞(mg/L)	ND	0.002
鋅(mg/L)	<0.01	5
銀(mg/L)	ND	0.05
銅(mg/L)	<0.01	1
鉻(mg/L)	<0.01	0.05
鎳(mg/L)	0.0005	0.07
鎘(mg/L)	ND	0.005
鉍(mg/L)	0.0085	2

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
銻(mg/L)	0.0002	0.01
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.5
靈丹(mg/L)	ND	0.0002
安殺番(mg/L)	ND	0.003
巴拉刈(mg/L)	ND	0.01
大利松(mg/L)	ND	0.005
巴拉松(mg/L)	ND	0.02
一品松(mg/L)	ND	0.005
氰鹽(mg/L)	ND	0.05
酚(mg/L)	ND	0.001
達馬松(mg/L)	ND	0.02
丁基拉草(mg/L)	ND	0.02
2,4-地(mg/L)	ND	0.07
納乃得(mg/L)	ND	0.01
滅必蝨(mg/L)	ND	0.02
加保扶(mg/L)	ND	0.02
亞素靈(mg/L)	ND	0.003
溴酸鹽(mg/L)	ND	0.01
總三鹵甲烷(mg/L)	0.00678	0.08
三氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
四氯化碳(mg/L)	ND	0.005
1,1,1-三氯乙烷(mg/L)	ND	0.2
1,2-二氯乙烷(mg/L)	ND	0.005
氯乙烯(mg/L)	ND	0.0003
苯(mg/L)	ND	0.005
對-二氯苯(mg/L)	ND	0.075
1,1-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.007
二氯甲烷(mg/L)	ND	0.02
鄰-二氯苯(mg/L)	ND	0.6
甲苯(mg/L)	ND	0.7
二甲苯(mg/L)	ND	0.5
順-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.07
反-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.1
四氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
鹵乙酸類(mg/L)	0.00673	0.06
水質合格否(Y/N)	Y	-