

法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 6 月 28 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓及機關停車場及其遮雨棚	1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。	1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 111 年 10 月 28 日。 2. 昇降（電梯）設備：行政大樓電梯委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 112 年 2 月 16 日辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 18 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近 1 次檢驗於 112 年 6 月 13 日辦理。
2	戒護區	1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 9. 鍋爐及壓力容器安全規則。	1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 111 年 10 月 28 日。 2. 昇降（電梯）設備：一、三教區及中央台電梯委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 111 年 12 月 15 日辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 18 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近 1 次檢驗於 112 年 6 月 13 日辦理。 5. 鍋爐設備：委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每月維護保養 1 次，並於每年定期檢查 1 次，最近 1 次檢查於 112 年 6 月 1 日辦理。

法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 6 月 28 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
3	污水處理場 (含設備)	1. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。 2. 污水處理場操作及維護契約。	1. 汙水處理場於 108 年 12 月 30 日新設完成，委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每周至少 2 次現場操作維護，並於每半年申報 1 次廢(汙水)檢測，112 年 5 月 9 日提出排放許可功能測試完成。
4	機關內通行 道路	維護管理工作計畫	依本機關訂定維護管理工作計畫，每半年辦理一次檢查，最近 1 次檢查於 112 年 5 月 18 日。
5	圍牆	維護管理工作計畫	依本機關訂定維護管理工作計畫，每半年辦理一次檢查，最近 1 次檢查於 112 年 5 月 18 日。
6	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	維護管理工作計畫	依本機關訂定維護管理工作計畫，每半年辦理一次檢查，最近 1 次檢查於 112 年 5 月 18 日。