

法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓及機關停車場及其遮雨棚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 各類場所消防安全設備設置標準。 6. 消防安全設備檢修及申報辦法。 7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 8. 飲用水管理條例及飲用水水源水質標準。 9. 機電設備維護契約。 10. 維護管理工作計畫。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次完成申報日期為 113 年 11 月 18 日。 2. 昇降（電梯）設備：行政大樓電梯委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查，最近 1 次年度安全檢查於 113 年 8 月 28 日辦理，合格證有效期至 114 年 3 月 30 日。 3. 機械停車設備：本機關無此設備。 4. 空調冰水主機及冷卻水塔：本機關無此設備。 5. 自來水水塔：依「飲用水管理條例」委託廠商每季(或半年或年)進行水質檢測，最近檢測日期為 113 年 10 月 15 日符合飲用水水源水質標準，另每年進行水塔清洗作業，最近清洗日期為 113 年 11 月 23 日。 6. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次完成申報日期為 113 年 5 月 28 日。 7. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近 1 次辦理維護保養日期為 113 年 11 月 7 日測試結果運作正常。每年 1 次高壓電停電測試，年度停電測試日期為 113 年 12 月 14 日測試結果運作正常。
1	戒護區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 各類場所消防安全設備設置標準。 6. 消防安全設備檢修及申報辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次完成申報日期為 113 年 11 月 18 日。 2. 昇降（電梯）設備：一、三教區及中央台電梯委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。一、三教區電梯最近 1 次年度安全檢查於 113 年 7 月 9 日辦理，合格證有效期至 114 年 2 月 7 日；中央台電梯最近 1 次年度安全檢查於 113 年 8 月 28 日辦理，合格證有效期至 114 年 4 月 13 日。

法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 8. 飲用水管理條例及飲用水水源水質標準。 9. 機電設備維護契約。 10. 維護管理工作計畫。	3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 113 年 5 月 28 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近 1 次辦理維護保養日期為 113 年 11 月 7 日測試結果運作正常。每年 1 次高壓電停電測試，年度停電測試日期為 113 年 12 月 14 日測試結果運作正常。
2	污水處理場(含設備)	1. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。 2. 污水處理場操作及維護契約。	污水處理場於 108 年 12 月 30 日新設完成，委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每周至少 2 次現場操作維護，並於每半年申報 1 次廢(污水)檢測，下半年於 113 年 12 月 9 日完成檢測，其結果合乎排放標準。相關污水設備每半年請廠商維護保養。
3	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查。最近檢查日期為 113 年 12 月 9 日，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損。另不定期檢查通行道路有無異狀。
4	擋土牆(含地錨)	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	本機關無此設施。
5	機關內路邊停車場及其遮雨棚	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查。最近檢查日期為 113 年 12 月 9 日，目檢結果停車場及遮雨棚功能正常，場域設施完整，地面無破損。另不定期檢查相關設施或通行道路有無異狀。
6	圍牆	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查。最近檢查日期為 113 年 12 月 9 日，目測檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。

法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 14 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
7	炊場鍋爐設備	「危險性機械及設備安全檢查規則」	鍋爐設備：委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每月維護保養 1 次，最近 1 次檢查於 113 年 12 月 11 日辦理。