

113 年度法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全 檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
雲林監獄 建築物 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	

備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

[illegible]

率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
1	雲林監獄(行政大樓)	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	040136762	每半年1次	崇友實業股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1140330	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									19	1	12	8	15	14	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									15	16	10	15	6	18	
2	雲林監獄(中央台)	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	040149415	每半年1次	台灣通力股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1141013	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									8	19	15	23	15	22	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									18	20	9	8	18	2	
2	雲林監獄(一、三教區)	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	045-100357	每半年1次	唐興機電股份有限公司	中華民國昇降暨機械停車設備協會	1140807	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									25	23	25	25	24	25	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									30	27	26	25	25	25	
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
----	------	------	--------	--------	---------	------	---------	------	------	------	----------	----

1	行政大樓	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	(96)(雲)營使字第01395號	1-2F	1年1次	113	力誠消防企業社	消士證字第0173號	符合	2024/5/28	114年5月前	
2	戒護區	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	(75)(雲)營使字第968號	1-2F	1年1次	113	力誠消防企業社	消士證字第0173號	符合	2024/5/28	114年5月前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	雲林監獄	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	19-84-9596-00-1	立達電機技術顧問有限公司	雲電技中字第AK500466號	1131214	停電檢驗	合格	■已完成	114年6月	每月1次維護保養 每6月1次停電測試	
2												

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。