

114 年度法務部矯正署雲林監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備))	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
雲林監獄 建築物 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	
備註: 已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	行政大樓	雲林縣虎尾鎮仁愛新村 1 號	每 2 年 1 次	立樺工程技術顧問有限公司	雲林縣政府	113 年	113 年 11 月 9 日至 115 年 12 月 31 日	
2	戒護區	雲林縣虎尾鎮仁愛新村 1 號	每 2 年 1 次	立樺工程技術顧問有限公司	雲林縣政府	113 年	113 年 11 月 9 日至 115 年 12 月 31 日	
備註: 請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」, 檢查及申報頻								

率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	雲林監獄(行政大樓)	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	040136762	每半年1次	崇友實業股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1140930	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									3	19	21	16	28	30	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									31						
2	雲林監獄(中央台)	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	040149415	每半年1次	台灣通力股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1141013	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									2	10	10	9	9	21	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									10	11					
2	雲林監獄(一、三教區)	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	045-100357	每半年1次	唐興機電股份有限公司	中華民國升降暨機械停車設備協會	1150207	每月1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
									24	24	25	25	26	23	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									25						

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
----	------	------	--------	--------	---------	------	---------	------	------	------	----------	----

1	行政大樓	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	(96)(雲)營使字第01395號	1-2F	1年1次	114	力誠消防企業社	消士證字第0173號	符合	2024/6/5	115年 6月前	
2	戒護區	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	(75)(雲)營使字第968號	1-2F	1年1次	114	力誠消防企業社	消士證字第0173號	符合	2024/6/5	115年 6月前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	雲林監獄	雲林縣虎尾鎮仁愛新村1號	19-84-9596-00-1	立達電機技術顧問有限公司	雲電技中字第AK500466號	1140714	非停電檢驗	合格	■已完成	115年1月	每月1次維護保養  每6月1次定期檢測	
2												

備註:請確實依「**用電場所及專任電氣技術人員管理規則**」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「**高低壓電力設備定期檢測紀錄總表**」及主管機關檢驗結果填復本表。